



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 52 г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 14 » 02 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Денисовой Александрой Сергеевной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Корниловская средняя общеобразовательная школа» Томского района (МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района), осуществляющего деятельность по адресу: 634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, д. 24

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований ст. ст. 11, 24, 29, 36 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. Сотрудниками МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района Горобец И.С., Ивановой И.В. Каменской Н.В., Матвеевой Ю.В., Михайлевской Н.В., Михайлевской О.Ю., Сельский М.В., Трофименко М.В. не пройден в установленный срок 08.10.2023 курс гигиенической подготовки и аттестации, Ястребовой О.Ю. не пройден в установленный срок 01.09.2023 курс гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Учебные занятия второй смены в МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района в понедельник, четверг заканчиваются в 19.35, во вторник, среду и пятницу в 19.25, что является нарушением абз. 2 п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Продолжительность перемен для обучающихся в первую смену (понедельник, четверг) между кл. часом и 1 уроками, между 5 и 6 уроками, для обучающихся во вторую смену между кл. часом и 1 уроками, между 5 и 6 уроками, для обучающихся в первую смену (вторник, среда, пятница) между кл. часом и 1 уроками, между 6 и 7 уроками, во вторую смену между 4, 5 и 6 уроками составляет 5 минут, что является нарушением абз. 14 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» №000000174 от 13 февраля 2024г., с протоколом испытаний № Ф00000178 от 08.02.2024 результаты измерений искусственной освещенности отобранных 08.02.2024 в период с 10:00 до 10:40 по адресу: 634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, д. 24, на рабочей поверхности стола в кабинете географии №9 и на поверхности классной доски в кабинетах

начальных классов №№1,3,4,5,6/1, географии №9, «Точка роста» №8 не соответствуют требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений (в люксах):

- кабинет географии №9, 3 ряд, 1 стол: **245±23** (гигиенический норматив - 300);
- кабинет начальных классов №1, середина доски: **250±24** (гигиенический норматив - 500);
- кабинет начальных классов №3, середина доски: **335±31** (гигиенический норматив - 500);
- кабинет начальных классов №4, середина доски: **155±15** (гигиенический норматив - 500);
- кабинет начальных классов №5, середина доски: **225±24** (гигиенический норматив - 500);
- кабинет начальных классов №6/1, середина доски: **410±38** (гигиенический норматив - 500);
- кабинет «Точка роста» №8, середина доски: **235±22** (гигиенический норматив - 500);
- кабинет географии №9, середина доски: **155±15** (гигиенический норматив - 500).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 335 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» сотрудникам МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района Горобец И.С., Ивановой И.В. Каменской Н.В., Матвеевой Ю.В., Михайлевской Н.В., Михайлевской О.Ю., Сельский М.В., Трофименко М.В. Ястребовой О.Ю. пройти курс профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, представить сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Срок исполнения: 01.04.2024
2. В соответствии с абз. 2 п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные занятия второй смены в МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района заканчивать не позднее 19 часов.
Срок исполнения: 01.04.2024 и постоянно
3. В соответствии с абз. 14 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» продолжительность перемен для обучающихся в первую смену (понедельник, четверг) между кл.часом и 1 уроками, между 5 и 6 уроками, для обучающихся во вторую смену между кл.часом и 1 уроками, между 5 и 6 уроками, для обучающихся в первую смену (вторник, среда, пятница) между кл.часом и 1 уроками, между 6 и 7 уроками, во вторую смену между 4, 5 и 6 уроками увеличить с 5 минут до 10 минут
Срок исполнения: 01.04.2024 и постоянно
4. В соответствии с таблицей 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" на рабочей поверхности стола в кабинете географии №9 и на поверхности классной доски в кабинетах начальных классов №№1,3,4,5,6/1, географии №9, «Точка роста» №8 довести уровни искусственной освещенности до гигиенических нормативов, представить протоколы инструментальных измерений
Срок исполнения: 31.05.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области (тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru) по адресу: Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.п. 1-3 в срок до 01.04.2024, по п.4 до 31.05.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Денисова А.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» 02 24 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: